

ID	k_503411/f_2686	Version/Stand	v2 2024-04-18
Autor	a_62096 Demirci	Freigabe	a_90928
Verteilung	z_id		



Leistungserklärung / Declaration of performance / Déclaration de performance / Prestatieverklaring / Erklæring om ydeevne: k_503411

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Produkt: Rauchwarnmelder
Typ: XSD100
Variante: V3-Q

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Seriennummer: siehe Produkt

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation

Brandschutz

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5 Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Pyrex GmbH
Wolfener Straße 32-34 // Haus P
12681 Berlin
Deutschland

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 Verordnung (EU) Nr. 305/2011 beauftragt ist

nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

System 1

7. Harmonisierte Norm / Harmonised standard: EN14604:2005/ AC:2008

8. Name und Kennnummer der notifizierten Produktzertifizierungsstelle

Die notifizierte Produktzertifizierungsstelle stellte die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit für das Produkt auf folgender Grundlage aus:

- Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung (einschließlich Probenahme), einer Typberechnung, von Werttabellen oder Unterlagen zur Produktbeschreibung;
- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle;
- laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle.

System zur Bescheinigung der Konformität: System 1
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 1772-CPR-210050

9. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht relevant

10. Erklärte Leistung

10.1. Wesentliches Merkmal: Betriebszuverlässigkeit
Harmonisierte technische Spezifikation: EN 14604:2005/ AC:2008

(NPD = No Performance Determined / keine Leistung festgelegt)

#	Spezifikation	Leistung
4.1	Übereinstimmung	erfüllt
4.2	Individuelle Warnanzeige (wahlweise)	NPD
4.3	Netz-Betriebsanzeige (wahlweise)	NPD
4.4	Anschluss externer Nebeneinrichtungen	NPD
4.5	Kalibriereinrichtung	erfüllt
4.6	Vom Benutzer auswechselbare Teile	NPD

4.7	Hauptenergieversorgung (intern)	erfüllt
4.8	Zusatzstromversorgung	NPD
4.9	Anforderungen an die elektrische Sicherheit	erfüllt
4.10	Einrichtung zur Durchführung regelmäßiger Prüfungen	erfüllt
4.11	Anschlussklemmen für externe Leitungen	NPD
4.13	Batterieausbauanzeige	NPD
4.14	Batterieanschlüsse	erfüllt
4.15	Batteriekapazität	erfüllt
4.16	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper	erfüllt
4.17	Zusätzliche Anforderungen an die Ausführung von softwaregesteuerten Rauchwarnmeldern	erfüllt
4.19	Kennzeichnung und technische Dokumentation	erfüllt
5.11	Schlag	erfüllt
5.16	Batteriestörungsmeldung	erfüllt
5.22	Polaritätsumkehr	NPD
5.23	Zusatzstromversorgung	NPD
5.24	Elektrische Sicherheit - Beurteilung und Prüfung eines ausreichenden Personenschutzes gegen gefährliche Ströme durch den menschlichen Körper (Elektroschock), sehr hohe Temperaturen und Ausbruch und Ausbreitung von Bränden	erfüllt

10.2. Wesentliches Merkmal: Nennauslösebedingungen/ -empfindlichkeit (Ansprechzeit) und Leistungsfähigkeit im Brandfall

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 14604:2005/ AC:2008

(NPD = No Performance Determined / keine Leistung festgelegt)

#	Spezifikation	Leistung
4.12	Signale des Rauchwarnmelders	erfüllt
4.18	Vernetzungsfähige Rauchwarnmelder	NPD
5.2	Wiederholbarkeit	erfüllt
5.3	Richtungsabhängigkeit	erfüllt
5.4	Ausgangsansprechempfindlichkeit	erfüllt
5.5	Luftbewegung	erfüllt
5.6	Blendprüfung	erfüllt
5.15	Brandansprechempfindlichkeit	erfüllt
5.17	Schallemission	erfüllt
5.18	Dauerhaftigkeit des Signalgebers	erfüllt
5.19	Vernetzungsfähige Rauchwarnmelder	NPD
5.20	Alarmstummschalteinrichtung (wahlweise)	erfüllt

10.3. Wesentliches Merkmal: Toleranz der Versorgungsspannung

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 14604:2005/ AC:2008

#	Spezifikation	Leistung
5.21	Schwankungen der Versorgungsspannung	erfüllt

10.4. Wesentliches Merkmal: Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 14604:2005/ AC:2008

#	Spezifikation	Leistung
5.7	Trockene Wärme	erfüllt
5.8	Kälte (in Betrieb)	erfüllt

10.5. Wesentliches Merkmal: Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Beständigkeit gegen Schwingungen

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 14604:2005/ AC:2008

#	Spezifikation	Leistung
5.12	Schwingen (in Betrieb)	erfüllt
5.13	Schwingen (Dauerprüfung)	erfüllt

10.6. Wesentliches Merkmal: Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtebeständigkeit

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 14604:2005/ AC:2008

#	Spezifikation	Leistung
5.9	Feuchte Wärme (in Betrieb)	erfüllt

10.7. Wesentliches Merkmal: Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Beständigkeit gegen Korrosion

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 14604:2005/ AC:2008

#	Spezifikation	Leistung
5.10	Schwefeldioxid (SO ₂)-Korrosion	erfüllt

10.8. Wesentliches Merkmal: Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 14604:2005/ AC:2008

#	Spezifikation	Leistung
5.14	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Störfestigkeitsprüfungen (in Betrieb)	erfüllt

ID	k_503411/f_2686	Version/Stand	v2 2024-04-18
Autor	a_62096 Demirci	Freigabe	a_90928
Verteilung	z_id		



11. Die Leistung des Produkts gemäß 1. und 2. entspricht den erklärten Leistungen nach 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß 4.

ID	k_503411/f_2686	Version/Stand	v2 2024-04-18
Autor	a_62096 Demirci	Freigabe	a_90928
Verteilung	z_id		



12. Unique identification code of the product-type

Product: Smoke Alarm Device

Type: PX-1

Variant: V3-Q

13. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4), regulation (EU) No 305/2011

Serial Number: see product

14. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer

Fire Protection

15. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5), regulation (EU) No 305/2011

Pyrex GmbH
Wolfener Straße 32-34 // Haus P
12681 Berlin
Deutschland/ Germany

16. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2), regulation (EU) No 305/2011

not relevant

17. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V, regulation (EU) No 305/2011

System 1

18. Harmonised standard: EN 14604:2005/ AC:2008

The product certification body performed the determination of the product type under system 1 on the basis of the type testing, the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control, and issued the certificate of constancy of performance.

Product certification body / notified body: Reg.-Nr. 1772 - KRIWAN GmbH

Certificate of constancy of performance: 1772-CPR-140140

19. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued

not relevant

20. Declared performance

20.1. *Essential characteristic: Operational reliability*
Harmonised standard: EN 14604:2005/ AC:2008

(NPD = No Performance Determined)

#	Standard	Performance
4.1	Compliance	passed
4.2	Individual alarm indicator (optional)	NPD
4.3	Main-on-indications	NPD
4.4	Connection of external ancillary devices	NPD
4.5	Calibration device	passed
4.6	User replaceable components	NPD
4.7	Normal power source (internal power supply)	passed
4.8	Standby power source	NPD
4.9	Electrical safety requirements	passed
4.10	Routine test facility	passed
4.11	Terminals for external conductors	NPD
4.13	Battery removal indication	NPD
4.14	Battery connections	passed
4.15	Battery capacity	passed
4.16	Protection against the ingress of foreign bodies	passed
4.17	Additional requirements for software controlled smoke alarms	passed
4.19	Marking and technical documentation	passed
5.11	Impact	passed

5.16	Battery fault warning	passed
5.22	Battery reversal	NPD
5.23	Standby power source	NPD
5.24	Electrical safety - assessment and testing to determine the adequacy of personal protection against hazardous currents passing through the human body (electric shock), excessive temperature and the start and spread of fire	passed

20.2. *Essential characteristic: Nominal activation conditions / Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire condition*
Harmonised technical specification: EN14604:2005/ AC:2008

(NPD = No Performance Determined)

#	Standard	Performance
4.12	Smoke alarm signals	passed
4.18	Inter-connectable smoke alarms	NPD
5.2	Repeatability	passed
5.3	Directional dependence	passed
5.4	Initial sensitivity	passed
5.5	Air movement	passed
5.6	Dazzling	passed
5.15	Fire sensitivity	passed
5.17	Sound output	passed
5.18	Sounder durability	passed
5.19	Inter-connectable smoke alarms	NPD
5.20	Alarm muting facility (optional)	passed

20.3. *Essential characteristic: Tolerance to supply voltage*
Harmonised technical specification: EN14604:2005/ AC:2008

#	Standard	Performance
5.21	Variation in supply voltage	passed

20.4. *Essential characteristic: Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance*
Harmonised technical specification: EN14604:2005/ AC:2008

#	Standard	Performance
5.7	Dry heat	passed
5.8	Cold (operational)	passed

20.5. Essential characteristic: Durability of operational reliability, vibration resistance
Harmonised technical specification: EN14604:2005/ AC:2008

#	Standard	Performance
5.12	Vibration, sinusoidal (operational)	passed
5.13	Vibration, sinusoidal (endurance)	passed

20.6. Essential characteristic: Durability of operational reliability, humidity resistance
Harmonised technical specification: EN14604:2005/ AC:2008

#	Standard	Performance
5.9	Damp heat (operational)	passed

20.7. Essential characteristic: Durability of operational reliability, corrosion resistance
Harmonised technical specification: EN14604:2005/ AC:2008

#	Standard	Performance
5.10	Sulphur dioxide (SO ₂) corrosion	passed

20.8. Essential characteristic: Durability of operational reliability, electrical stability
Harmonised technical specification: EN14604:2005/ AC:2008

#	Standard	Performance
5.14	Electromagnetic compatibility (EMC), immunity tests (operational)	passed

21. The performance of the product according to 1. and 2. corresponds to the declared performance according to 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in 4.

ID	k_503411/f_2686	Version/Stand	v2 2024-04-18
Autor	a_62096 Demirci	Freigabe	a_90928
Verteilung	z_id		



22. Code d'identification unique du type de produit

Produit : Détecteur de fumée
Type : XSD100
Variante : V3-Q

23. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction selon l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 305/2011

Numéro de série : Voir produit

24. Usage prévu par le fabricant ou usages prévus du produit de construction selon la spécification technique harmonisée applicable

Protection contre l'incendie

25. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant selon l'article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 305/2011

PyrexX GmbH
Wolfener Strasse 32-34 // Haus P
D-12681 Berlin
Allemagne

26. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire concerné par les tâches spécifiées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 305/2011

Néant

27. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction selon l'annexe V du règlement (UE) n° 305/2011

Système 1

28. Norme harmonisée : / Harmonised standard :

EN14604:2005/AC:2008

29. Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié de certification des produits

L'organisme notifié de certification des produits a délivré le certificat de constance des performances du produit sur la base des éléments suivants :

- Détermination du type de produit sur la base d'un essai de type (y compris un échantillonnage), de calculs relatifs au type, de tableaux de valeurs ou de documents de description du produit
- Inspection initiale de l'usine et contrôle de la production en usine
- Surveillance, évaluation et appréciation continues du contrôle de la production en usine

Système de certification de la conformité : Système 1

Certificat de constance des performances : 1772-CPR-210050

30. Dans le cas d'une déclaration des performances d'un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée

Néant

31. Performances déclarées

31.1. Caractéristique essentielle : Fiabilité opérationnelle

Spécification technique harmonisée : EN 14604:2005/AC:2008

(NPD = No Performance Determined / aucune performance définie)

#	Spécification	Performance
4.1	Conformité	réalisée
4.2	Indicateur d'avertissement individuel (en option)	NPD
4.3	Indicateur de fonctionnement sur secteur	NPD
4.4	Connexion d'équipements auxiliaires externes	NPD
4.5	Dispositif d'étalonnage	réalisée
4.6	Pièces remplaçables par l'utilisateur	NPD
4.7	Alimentation principale (interne)	réalisée
4.8	Alimentation supplémentaire	NPD
4.9	Exigences de sécurité électrique	réalisée
4.10	Dispositif pour la réalisation de tests réguliers	réalisée
4.11	Bornes de connexion pour lignes externes	NPD

4.13	Indicateur de retrait de batterie	NPD
4.14	Connexions de batterie	réalisée
4.15	Capacité de la batterie	réalisée
4.16	Protection contre la pénétration de corps étrangers	réalisée
4.17	Exigences supplémentaires pour la conception de détecteurs de fumée commandés par logiciel	réalisée
4.19	Identification et documentation technique	réalisée
5.11	Choc	réalisée
5.16	Signalisation des défauts de batterie	réalisée
5.22	Inversion de polarité	NPD
5.23	Alimentation supplémentaire	NPD
5.24	Sécurité électrique — évaluation et contrôle d'une protection adéquate des personnes contre les courants dangereux traversant le corps humain (chocs électriques), les températures très élevées ainsi que le déclenchement et la propagation d'incendies	réalisée

31.2. Caractéristique essentielle : Conditions /sensibilité de déclenchement nominales (temps de réponse) et performances en cas d'incendie

Spécification technique harmonisée : EN 14604:2005/AC:2008

(NPD = No Performance Determined / aucune performance définie)

#	Spécification	Performance
4.12	Signaux du détecteur de fumée	réalisée
4.18	Détecteurs de fumée connectables en réseau	NPD
5.2	Répétabilité	réalisée
5.3	Dépendance directionnelle	réalisée
5.4	Sensibilité de réponse en sortie	réalisée
5.5	Mouvement de l'air	réalisée
5.6	Essai d'éblouissement	réalisée
5.15	Sensibilité au feu	réalisée
5.17	Émission sonore	réalisée
5.18	Durabilité du générateur de signaux	réalisée
5.19	Détecteurs de fumée connectables en réseau	NPD
5.20	Silencieux d'alarme (en option)	réalisée

31.3. Caractéristique essentielle : Tolérance de la tension d'alimentation

Spécification technique harmonisée : EN 14604:2005/AC:2008

#	Spécification	Performance
5.21	Fluctuations de la tension d'alimentation	réalisée

31.4. Caractéristique essentielle : Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à la température

Spécification technique harmonisée : EN 14604:2005/AC:2008

#	Spécification	Performance
5.7	Chaleur sèche	réalisée
5.8	Froid (en service)	réalisée

31.5. Caractéristique essentielle : Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance aux vibrations

Spécification technique harmonisée : EN 14604:2005/AC:2008

#	Spécification	Performance
5.12	Vibrations (en service)	réalisée
5.13	Vibrations (essai de fatigue)	réalisée

31.6. Caractéristique essentielle : Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à la température

Spécification technique harmonisée : EN 14604:2005/AC:2008

#	Spécification	Performance
5.9	Chaleur humide (en service)	réalisée

31.7. Caractéristique essentielle : Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à la corrosion

Spécification technique harmonisée : EN 14604:2005/AC:2008

#	Spécification	Performance
5.10	Corrosion au dioxyde de soufre (SO ₂)	réalisée

31.8. Caractéristique essentielle : Durabilité de la fiabilité opérationnelle, stabilité électrique

Spécification technique harmonisée : EN 14604:2005/AC:2008

#	Spécification	Performance
5.14	Compatibilité électromagnétique (CEM), essais d'immunité (en service)	réalisée

ID	k_503411/f_2686	Version/Stand	v2 2024-04-18
Autor	a_62096 Demirci	Freigabe	a_90928
Verteilung	z_id		



32. Les performances du produit selon 1 et 2 correspondent aux performances déclarées selon 9. Le fabricant est seul responsable de l'établissement de cette déclaration des performances selon.

ID	k_503411/f_2686	Version/Stand	v2 2024-04-18
Autor	a_62096 Demirci	Freigabe	a_90928
Verteilung	z_id		



33. Unieke identificatiecode van het producttype

Product: Rookmelder
Type: XSD100
Variant: V3-Q

34. Type-, batch- of serienummer of een ander kenteken voor de identificatie van het bouwproduct conform artikel 11 lid 4 verordening (EU) nr. 305/2011

Serienummer: zie product

35. Door de fabrikant beoogd gebruiksdoel of beoogde gebruiksdoelen van het bouwproduct overeenkomstig de toepasbare geharmoniseerde technische specificatie

Brandbeveiliging

36. Naam, geregistreerde handelsnaam of gedeponeerd merk en contactadres van de fabrikant overeenkomstig artikel 11 lid 5 verordening (EU) nr. 305/2011

Pyrex GmbH
Wolfener Straße 32-34 // Haus P
12681 Berlijn
Duitsland

37. Eventueel naam en contactadres van de gevolmachtigde die belast is met de taken overeenkomstig artikel 12 lid 2 verordening (EU) nr. 305/2011

niet relevant

38. Systeem of systemen voor de beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct overeenkomstig bijlage V verordening (EU) nr. 305/2011

Systeem 1

39. Geharmoniseerde norm / Harmonised standard: EN14604:2005/ AC:2008

40. Naam en identificatienummer van de aangemelde productcertificeringsinstantie

De aangemelde productcertificeringsinstantie geeft het certificaat van de prestatiebestendigheid voor het product op volgende basis af:

- Vaststelling van het producttype aan de hand van een typecontrole (inclusief monstername), een typeberekening, van waardetabellen of documenten voor de productbeschrijving;
- Eerste inspectie van de fabriek en de fabriekseigen productiecontrole;
- Continue bewaking, beoordeling en evaluatie van de fabriekseigen productiecontrole.

Systeem voor de certificering van de conformiteit: Systeem 1
Certificaat van de prestatiebestendigheid: 1772-CPR-210050

41. In het geval van de prestatieverklaring voor een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven

niet relevant

42. Verklaarde prestatie

42.1. Belangrijk kenmerk: *betrouwbare werking*
Geharmoniseerde technische specificatie: EN 14604:2005/ AC:2008

(NPD = No Performance Determined / geen prestatie vastgelegd)

#	Specificatie	Prestatie
4.1	Overeenstemming	vervuld
4.2	Individuele waarschuwingsindicatie (naar keuze)	NPD
4.3	Netbedrijfsindicatie	NPD
4.4	Aansluiting van externe neveninrichtingen	NPD
4.5	Kalibratie-inrichting	vervuld
4.6	Door de gebruiker verwisselbare onderdelen	NPD
4.7	Hoofdenergievoorziening (interne stroomvoorziening)	vervuld
4.8	Extra stroomvoorziening	NPD
4.9	Eisen aan de elektrische veiligheid	vervuld
4.10	Inrichting voor het uitvoeren van regelmatige contro-	vervuld

	les	
4.11	Aansluitklemmen voor externe leidingen	NPD
4.13	Batterij-uitbouwindicatie	NPD
4.14	Batterijaansluitingen	vervuld
4.15	Batterijcapaciteit	vervuld
4.16	Bescherming tegen het indringen van vreemde voorwerpen	vervuld
4.17	Aanvullende vereisten aan de uitvoering van softwaregestuurde rookwaarschuwingmelders	vervuld
4.19	Markering en technische documentatie	vervuld
5.11	Slag	vervuld
5.16	Batterijstoringsmelding	vervuld
5.22	Polariteitsomkering	NPD
5.23	Extra stroomvoorziening	NPD
5.24	Elektrische veiligheid — Beoordeling en controle van een toereikende personenbescherming tegen gevaarlijke stromen door het menselijk lichaam (elektrische schok), heel hoge temperaturen en uitbraak en verspreiding van branden	réalisée

42.2. Belangrijk kenmerk: nominale activeringsvoorwaarden/gevoeligheid (aanspreektijd) en prestatievermogen bij brand

Geharmoniseerde technische specificatie: EN 14604:2005/ AC:2008

(NPD = No Performance Determined / geen prestatie vastgelegd)

#	Specificatie	Prestatie
4.12	Signalen van de rookwaarschuwingmelder	vervuld
4.18	Voor netwerk geschikte rookwaarschuwingmelders	NPD
5.2	Herhaalbaarheid	vervuld
5.3	Richtingsafhankelijkheid	vervuld
5.4	Uitgangsaanspreekgevoeligheid	vervuld
5.5	Luchtbeweging	vervuld
5.6	Verblindingscontrole	vervuld
5.15	Brandaanspreekgevoeligheid	vervuld
5.17	Geluidsemissie	vervuld
5.18	Duurzaamheid van de signaalgever	vervuld
5.19	Voor netwerk geschikte rookwaarschuwingmelders	NPD
5.20	Alarmuitschakelinrichting (naar keuze)	vervuld

42.3. Belangrijk kenmerk: tolerantie van de voedingsspanning

Geharmoniseerde technische specificatie: EN 14604:2005/ AC:2008

#	Specificatie	Prestatie
5.21	Schommelingen van de voedingsspanning	vervuld

42.4. *Belangrijk kenmerk: blijvende betrouwbare werking, temperatuurbestendigheid*
Geharmoniseerde technische specificatie: EN 14604:2005/ AC:2008

#	Specificatie	Prestatie
5.7	Droge warmte	vervuld
5.8	Koude (in werking)	vervuld

42.5. *Belangrijk kenmerk: blijvende betrouwbare werking, bestand tegen trillingen*
Geharmoniseerde technische specificatie: EN 14604:2005/ AC:2008

#	Specificatie	Prestatie
5.12	Trillen (in werking)	vervuld
5.13	Trillen (permanente controle)	vervuld

42.6. *Belangrijk kenmerk: blijvende betrouwbare werking, vochtbestendigheid*
Geharmoniseerde technische specificatie: EN 14604:2005/ AC:2008

#	Specificatie	Prestatie
5.9	Vochtige warmte (in werking)	vervuld

42.7. *Belangrijk kenmerk: blijvende betrouwbare werking, bestand tegen corrosie*
Geharmoniseerde technische specificatie: EN 14604:2005/ AC:2008

#	Specificatie	Prestatie
5.10	Zwavedioxide (SO ₂)-corrosie	vervuld

42.8. *Belangrijk kenmerk: blijvende betrouwbare werking, elektrische stabiliteit*
Geharmoniseerde technische specificatie: EN 14604:2005/ AC:2008

#	Specificatie	Prestatie
5.14	Elektromagnetische compatibiliteit (EMC), stoorniscontroles (in werking)	vervuld

43. De prestatie van het product conform 1. en 2. voldoet aan de

ID	k_503411/f_2686	Version/Stand	v2 2024-04-18
Autor	a_62096 Demirci	Freigabe	a_90928
Verteilung	z_id		



verklaarde prestaties conform 9. Verantwoordelijk voor het opmaken van deze prestatieverklaring is alleen de fabrikant conform 4.

ID	k_503411/f_2686	Version/Stand	v2 2024-04-18
Autor	a_62096 Demirci	Freigabe	a_90928
Verteilung	z_id		



44. Varetypens unikke identifikationskode

Vare: Røgalarm
Type: XSD100
Variant: V3-Q

45. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning (EU) nr. 305/2011

Serienummer: Se varen

46. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten

Brandsikring

47. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5, i forordning (EU) nr. 305/2011

Pyrex GmbH
Wolfener Straße 32-34 // Haus P
12681 Berlin
Tyskland

48. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2, i forordning (EU) nr. 305/2011

Ikke relevant

49. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanden af byggevarens ydeevne, jf. bilag V i forordning (EU) nr. 305/2011

System 1

50. Harmoniseret standard/Harmonised standard: EN14604:2005/AC:2008

51. Det notificerede produktcertificeringsorgans navn og identifikationsnummer

Det notificerede produktcertificeringsorgan udsteder attesten for byggevarens ydeevnes konstans på grundlag af:

- bestemmelse af varetypen på grundlag af typeprøvning (herunder stikprøveudtagning), typeberegning, tabelværdier eller deskriptiv dokumentation for byggevaren
- indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol
- kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol.

System for overensstemmelsesattesten: System 1

Certifikat for ydeevnens konstans: 1772-CPR-210050

52. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering

Ikke relevant

53. Deklareret ydeevne

53.1. Væsentlig egenskab: Driftssikkerhed

Harmoniseret teknisk specifikation: EN 14604:2005/AC:2008

(NPD = No Performance Determined – ingen ydeevne fastlagt)

#	Specifikation	Ydeevne
4.1	Overensstemmelse	opfyldt
4.2	Individuel advarselsindikator (valgfri)	NPD
4.3	Netdriftsindikator	NPD
4.4	Tilslutning af eksterne hjælpeanordninger	NPD
4.5	Kalibreringsanordning	opfyldt
4.6	Dele, der kan udskiftes af brugeren	NPD
4.7	Hovedenergiforsyning (intern strømforsyning)	opfyldt
4.8	Ekstra strømforsyning	NPD
4.9	Krav til den elektriske sikkerhed	opfyldt
4.10	Facilitet til udførelse af regelmæssige prøvninger	opfyldt
4.11	Tilslutningsklemmer til eksterne ledninger	NPD

4.13	Batterifjernelsesindikator	NPD
4.14	Batteritilslutninger	opfyldt
4.15	Batterikapacitet	opfyldt
4.16	Beskyttelse mod indtrængen af fremmedlegemer	opfyldt
4.17	Yderligere krav til udførelsen af softwarestyrede røgalarmer	opfyldt
4.19	Mærkning og teknisk dokumentation	opfyldt
5.11	Slag	opfyldt
5.16	Batterifejlmelding	opfyldt
5.22	Omvendt polaritet	NPD
5.23	Ekstra strømforsyning	NPD
5.24	Elektrisk sikkerhed – vurdering og prøvning af tilstrækkelig beskyttelse for personer mod farlige strømme gennem kroppen (elektrisk stød), meget høje temperaturer samt udbrud og spredning af brande	opfyldt

53.2. Væsentlig egenskab: Nominelle udløsningsbetingelser/nominel udløsningsfølsomhed (aktiveringstid) og ydeevne i tilfælde af brand

Harmoniseret teknisk specifikation: EN 14604:2005/AC:2008

(NPD = No Performance Determined – ingen ydeevne fastlagt)

#	Specifikation	Ydeevne
4.12	Røgalarmens signaler	opfyldt
4.18	Netværkskompatible røgalarmer	NPD
5.2	Repeterbarhed	opfyldt
5.3	Retningsafhængighed	opfyldt
5.4	Udgangsaktiveringsfølsomhed	opfyldt
5.5	Luftbevægelse	opfyldt
5.6	Blændprøvning	opfyldt
5.15	Brandaktiveringsfølsomhed	opfyldt
5.17	Lydemission	opfyldt
5.18	Signalgiverens holdbarhed	opfyldt
5.19	Netværkskompatible røgalarmer	NPD
5.20	Alarmmuteanordning (valgfri)	opfyldt

53.3. Væsentlig egenskab: Tolerance for forsyningsspændingen

Harmoniseret teknisk specifikation: EN 14604:2005/AC:2008

#	Specifikation	Ydeevne
5.21	Forsyningsspændingsudsving	opfyldt

53.4. *Væsentlig egenskab: Driftssikkerhedens varighed, temperaturbestandighed*
Harmoniseret teknisk specifikation: EN 14604:2005/AC:2008

#	Specifikation	Ydeevne
5.7	Tør varme	opfyldt
5.8	Kulde (i drift)	opfyldt

53.5. *Væsentlig egenskab: Driftssikkerhedens varighed, bestandighed over for vibrationer*
Harmoniseret teknisk specifikation: EN 14604:2005/AC:2008

#	Specifikation	Ydeevne
5.12	Vibration (i drift)	opfyldt
5.13	Vibration (udholdenhedsprøvning)	opfyldt

53.6. *Væsentlig egenskab: Driftssikkerhedens varighed, fugtbestandighed*
Harmoniseret teknisk specifikation: EN 14604:2005/AC:2008

#	Specifikation	Ydeevne
5.9	Fugtig varme (i drift)	opfyldt

53.7. *Væsentlig egenskab: Driftssikkerhedens varighed, bestandighed over for korrosion*
Harmoniseret teknisk specifikation: EN 14604:2005/AC:2008

#	Specifikation	Ydeevne
5.10	Svovldioxid (SO ₂)-korrosion	opfyldt

53.8. *Væsentlig egenskab: Driftssikkerhedens varighed, elektrisk stabilitet*
Harmoniseret teknisk specifikation: EN 14604:2005/AC:2008

#	Specifikation	Ydeevne
5.14	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), immunitetsprøvninger (i drift)	opfyldt

54. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på enansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

ID	k_503411/f_2686	Version/Stand	v2 2024-04-18
Autor	a_62096 Demirci	Freigabe	a_90928
Verteilung	z_id		



Ort & Datum

Holger Schewe (Geschäftsführer)