

ZERTIFIKAT / Certificate

Zertifikat Nr. / Certificate No

1772-Q-140141 Revision 06

Hiermit wird bestätigt, dass das Produkt des Herstellers /
Hereby is confirmed that the product of the manufacturer

Pyrex GmbH
Siemensdamm 62
13627 Berlin
Deutschland

hergestellt im / in den Herstellwerk/en
produced in the manufacturing plant/s

Pyrex GmbH
Wolfener Str. 32-34
12681 Berlin
Deutschland

die Anforderungen der Erstprüfung nach der Spezifikation Nr./
and the requirements of the Initial Type Test according to specification No.

vfdb 14/01:2010-05

durchgeführt in der akkreditierten Prüfstelle /
done by the accredited Testing laboratory

KRIWAN Testzentrum GmbH
Teslastraße 2
74670 Forchtenberg
Deutschland


erfüllt / *are met.*

Details zu dem zertifizierten Produkt sind im Anhang zum Zertifikat
beschrieben. /

*Details to the certified product are described in the annex to this
certificate.*

Das Zertifikat ist gültig bis / *The Certificate is valid until:* 31.12.2027

Forchtenberg, den 20.11.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "E. Zeitler", is placed over a light blue rectangular background.

Prof. Dr.-Ing. Elmar Zeitler
Leiter der Zertifizierungsstelle /
Manager Certification Body

Produkt / Product

Rauchwarnmelder /
Smoke alarm device

Typ / Type

PX-1C

Variante / Variant

V3-Q

CPR-Zertifikat Nr./
CPR-Certificate No.:

1772-CPR-140141

KRIWAN Testzentrum GmbH
Teslastraße 2
D – 74670 Forchtenberg

Tel. +49 (0) 79 47 / 91 50 – 0
Fax +49 (0) 79 47 / 91 50 – 50
E-Mail info@KRIWAN-Testzentrum.de
Web [www. KRIWAN-Testzentrum.de](http://www.KRIWAN-Testzentrum.de)

Akkreditiertes Prüflaboratorium /
Accredited test laboratory
D-PL-12091-01-00

Anhang / Annex

zum Zertifikat Nr. / acc. to Certificate No 1772-Q-140141

Revision 06

Produktmerkmale / Product parameters

Bauprodukt <i>Construction product</i>	Rauchwarnmelder <i>Smoke alarm device</i>
Typ <i>Type</i>	PX-1C
Variante <i>Variant</i>	V3-Q
Marke <i>Brand</i>	---
Vorgesehene Verwendung <i>Intended use</i>	Brandschutz / <i>Fire safety</i>
Kategorie oder Klasse <i>Levels or classes</i>	Keine / <i>None</i>

Merkmale / Remarks

Sensorprinzip <i>Sensor type:</i>	Streulichtmelder / <i>Smoke optical using scattered or transmitted light</i>	
Hauptenergieversorgung <i>Normal power source</i>	Batterie / <i>Battery</i> CR2/3AZE2PN (Panasonic) Nicht auswechselbar / <i>Non replacable</i>	
Batterielebensdauer <i>Endurance of battery</i>	12 Jahre plus 1 Jahr Reserve <i>12 years plus 1 year reserve</i>	
Zusatzstromversorgung <i>Standby power source</i>	---	
Montage <i>Mounting</i>	Deckenmontage / <i>ceiling</i> Wandmontage / <i>wall mounting</i>	
Farbe <i>Colours</i>	Deckel, Lamellen und Grundgestell / <i>cover plate, lamella and ground frame:</i> weiß, schwarz, rot, gelb, marineblau, aquablau, himmelblau, taubenblau, fjordblau, lichtblau, grasgrün, lindgrün, hellmoosgrün, grünbeige, flieder, perlviolett, biskuit, leuchtpink, bordeaux, sandgelb, papayacreme, orangegold, glanzgold, mattgold, glanzsilber, mattsilber, hellbraun, dunkelbraun <i>white, black, red, yellow, navy, azure, sky, pigeon blue, fjord blue, pale blue, grass, green, pale moss green, greenish beige, lilac, pearl violet, biscuit, fluorescent pink, bordeaux red, sand yellow, papaya cream, golden orange, polished gold, matt gold, polished silver, matt silver, light brown, dark brown</i>	
Montageart <i>Mounting style</i>	Magnetpad geschraubt oder geklebt / <i>Magnet pad screwed or bonded</i> Doppelseitige Klebefolie / <i>Double-sided adhesive film</i>	
Zusatzbauteile <i>Additional parts</i>	Hitzewarnfunktion / <i>heat warning function</i>	
Optionen mit Anforderungen / <i>Options with requirements</i>	Bewohnbaren Freizeitfahrzeugen / <i>Installation in leisure accommodation vehicles</i>	Ja Yes
	Individuelle Warnanzeige / <i>Individual alarm indicator</i>	Nein No
	Anschluss externer Nebenstellen <i>Connection of external ancillary devices</i>	Nein No
	Vernetzung mit Funk / <i>Radio link</i>	Ja Yes
	Alarmstummschaltung / <i>Alarm silence facility</i>	Ja Yes
	Vernetzung drahtgebunden / <i>Inter-connectable smoke alarms</i>	Nein No